



ENTRADA PRINCIPAL WC Existente				Wc 01 / Existente				Wc 02 / Existente			
SANITÁRIOS MASCULINOS	SANITÁRIOS FEMININO	COMUNS	06 cab.	SANITÁRIOS MASCULINOS	SANITÁRIOS FEMININO	COMUNS	05 cab.	SANITÁRIOS MASCULINOS	SANITÁRIOS FEMININO	COMUNS	03 cab.
P.C.D.	01Unidex	P.C.D.		P.C.D.	01 unid.	P.C.D.	01Unidex	P.C.D.	01Unidex	P.C.D.	
MICTÓRIOS	05 unid.	TOTAL	06 unid.	MICTÓRIOS	03 unid.	TOTAL	07 unid.	MICTÓRIOS	02 unid.	TOTAL	03 unid.
TOTAL	12 unid.	TOTAL	18 unid.	TOTAL	07 unid.	TOTAL	07 unid.	TOTAL	06 unid.	TOTAL	03 unid.

  

Wc 03 / Temporário				Wc 04 / Temporário				Wc 05 / Existente (Terreo Museu)			
SANITÁRIOS MASCULINOS	SANITÁRIOS FEMININO	COMUNS	02 cab.	SANITÁRIOS MASCULINOS	SANITÁRIOS FEMININO	COMUNS	04 unid.	SANITÁRIOS MASCULINOS	SANITÁRIOS FEMININO	COMUNS	06 unid.
P.C.D.	02 cab.	P.C.D.		P.C.D.	01Unidex	P.C.D.	02 unid.	P.C.D.	01Unidex	P.C.D.	12 unid.
MICTÓRIOS	02 unid.	TOTAL	02 unid.	MICTÓRIOS	16 unid.	TOTAL	21 unid.	MICTÓRIOS	03 unid.	TOTAL	13 unid.
TOTAL	02 unid.	TOTAL	02 unid.	TOTAL	06 unid.	TOTAL	02 unid.	TOTAL	07 unid.	TOTAL	12 unid.

  

Wc 06 / Existente -1PAV				Wc 07 / Existente -1PAV			
SANITÁRIOS MASCULINOS	SANITÁRIOS FEMININO	COMUNS	02 cab.	SANITÁRIOS MASCULINOS	SANITÁRIOS FEMININO	COMUNS	10 unid.
P.C.D.	01Unidex	P.C.D.		P.C.D.	01Unidex	P.C.D.	
MICTÓRIOS	03 unid.	TOTAL	03 unid.	MICTÓRIOS	03 unid.	TOTAL	13 unid.
TOTAL	07 unid.	TOTAL	19 unid.	TOTAL	06 unid.	TOTAL	02 unid.

TOTAL WCs - EXISTENTES E TEMPORÁRIOS: = 118 unidades

**ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE PÚBLICO**

- ÁREA CONCENTRAÇÃO PÚBLICO INTERNO (CORREDOR ACESSO WC E RESTAURANTE) / Área: 174m²
- ÁREA LIVRE CIRCULAÇÃO PÚBLICO / Área: 2.800m²

PÚBLICO ESTIMADO: 5.000 PESSOAS / POR DIA ÁREA EXTERNA  
TODAS AS TENDAS SÃO ABERTAS

- NOTAS**
- Este projeto atende a Lei 16.642/2017, Lei 16.402/2016, Decreto 57.776/2016 e Decreto 49.969/2008;
  - O sistema de combate a incêndio e seus equipamentos estão conforme as normas técnicas pertinentes e Instruções Técnicas, integrantes do Decreto Estadual 63.911/2018;
  - O sistema de iluminação de emergência de acionamento automático e balizamento está de acordo com a norma ABNT NBR 18988, com acionamento automático e/ou fonte independente da rede geral;
  - O sistema de alarme de advertência geral atende a norma ABNT NBR 17240;
  - As rotas de fuga, saídas de emergência e acesso aos equipamentos de combate a incêndio serão mantidos desobstruídos e sinalizados, de acordo com o COE em vigência e suas respectivas normas técnicas competentes;
  - A equipe de Brigada de Incêndio foi treinada por profissional habilitado e dentro dos parâmetros estabelecidos pela Instrução Técnica Nº 17, integrante do Decreto Estadual 63.911/2018;
  - As saídas destinadas ao escoamento do público abrirão no sentido da saída, de acordo com a norma ABNT NBR 9077;
  - A lotação máxima será monitorada de contador manual e disponibilizada conforme legislação municipal em vigor.
  - O material empregado na decoração dos ambientes e aquele armazenado em função da própria utilização da edificação está de acordo com a Instrução Técnica Nº 10 do CBPMESP, bem como não irão obstruir os espaços de circulação nem reduzir o fluxo de pessoas;
  - As instalações/edificações provisórias atenderão, individualmente:
    - > A sinalização das saídas, rotas de fuga, quadros de luz e força e equipamentos de combate a incêndio, serão executados de acordo com a norma ABNT NBR 13434-1 e Instrução Técnica Nº 20 do CBPMESP;
  - > As estruturas provisórias, sendo elas metálicas e/ou outros materiais, serão montadas conforme o projeto apresentado, onde o material utilizado atende aos padrões estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes;
  - > Os sistemas elétricos serão executadas / instaladas de acordo com as Normas ABNT NBR 5410;
  - > Os sistemas de aterramento das estruturas serão executados / instalados de acordo com as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419 (todas as partes).
  - > O sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) que abrange toda edificação / área do evento, será executado / instalado de acordo com a norma ABNT NBR 5419 (todas as partes);
  - > Os guarda-corpos, corrimãos e degraus a serem montados atendem o COE e as normas técnicas ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 9050;
  - Este projeto atende as Condições de Acessibilidade conforme a norma ABNT NBR 9050, em atendimento à Lei 11.345/1993 e COE vigente;
  - Os níveis de ruído gerados atenderão ao limite máximo estipulado pela LPUOS e/ou pela norma ABNT NBR 10151.

REVISÕES	DATA	COMENTÁRIOS	PROJETO
00	26/08	EMISÃO INICIAL	R.MENEQUELLO

**IMPLEMENTAÇÃO DE EVENTO TEMPORÁRIO**

Folha nº 1 / 2  
TÉRREO

**Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico e Condições de Acessibilidade**

**Nome do Evento:** 29ª FESTA DO IMIGRANTE **Data:** 27. E 28/09/2025

**Local do Evento:** MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO **Horário:** 09h00 às 19h00

**Endereço:** RUA VISCONDE DE PARNAIBÁ, 1.316 MOOCA / SP **Cod. Log:** 155247

**Resp. pelo Uso:** INST. DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HIST. DO CAFE E DA IMIGRAÇÃO. **CNPJ/CPF:** 02.634.914/0002-10

**Nº Do Contribuinte:** 027.085.0001-5 **Zona de Uso:** ZEU **Sub:** - **Escala:** 1 / 400

Representação do posicionamento e dimensão do evento no local de implantação

Declaro que a aceitação deste projeto não implica no reconhecimento por parte da PMSP do direito de aprovação, execução de obras permanentes. O local será utilizado em período restrito de tempo ou com prazo determinado de duração e todas as montagens para a realização de eventos serão retiradas após o término do mesmo.

Declaro ter conhecimentos que o presente projeto refere-se apenas às condições de segurança de uso, não sendo valido para comprovar a regularidade da edificação quanto às condições edilícias na zona em que se situa e não substitui qualquer documento expedido pela PMSP relativo a regularidade da edificação.

Declaro ter conhecimento que PMSP não indenizará quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel, entre elas a adaptação da edificação às condições de segurança e / ou acessibilidade.

**Áreas da Implantação do Evento**

ÁREA GERAL ( PÚB. + ESTRUTURA )	31.000m²
ÁREA DE ESTRUTURA TEMPORÁRIA + EDIF. EXISTENTE	20.000m²
ÁREA MUSEU TERREO INTERNO CORREDORES	174m²
ÁREA RESTAURANTE EXISTENTE	600m²
PLATEIA FRENTE PALCO	113m²
ÁREA ASSENTOS DESCANSO / ÁREAS CONVIVENCIA	386m²
ÁREA LIVRE CIRCULAÇÃO PÚB.	2.800m²
ÁREA MUSEU SUPERIOR	1.500m²
ÁREA RESTRITA	5.427m²

**Lotação máxima requerida:** LOTACÃO MAX.: 5.000 PESSOAS

**PROJETOS:**

PRÇA RUI BARBOSA nº150 - 8º ANDAR SALAS 83 e 91  
SANTO ANDRÉ - SÃO PAULO/SP  
TEL: (11) 4463-6363 - www.extratech.eng.br

**ASS:**

ENR. RESPONSÁVEL  
JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO  
CREA / CAU: 5061732547  
ART/ RRT: 2620251486157

**PLANTA CHAVE.**  
Área Ocupação Evento: 31.000m²

ÁREA DO MUSEU EXISTENTE / Área: 3.700m²  
ÁREA DO EVENTO ESTRUTURA TEMPORÁRIA / Área: 27.300m²

**LEGENDA DE SEGURANÇA**

EXISTENTES	EXISTENTES	EXISTENTES
EXTINTOR PÓ ABC - 4KG	EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC - 20BC	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 2A
EXTINTOR CARGA DE PÓ BC (SOBRE RODAS) - 10KG	HIDRANTE SIMPLIS	AVISADOR SONOROS - VÍDEAS INSTALADOS ENTRE 2,20m A 3,50m DO PISO ACABADO.
ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME	BARRA ANTI-PÂNICO	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE BALIZAMENTO	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
AMBULÂNCIA (UTI) MÓVEL	GRUPO DE MOTO GERADOR	VATURIA CORPO BOMBEIROS

**SE SAÍDAS DE EMERGENCIA**

SE1	4,27
SE2	4,7
SE3	4,0
SE4	5,4
<b>TOTAL:</b>	<b>18,37</b>

**ASSENTOS / FRENTE PALCO**

Legenda	Quantidades
P.C.R	03 cadeiras
PMR	01 cadeiras
PO	01 cadeiras
COMUNS	103 cadeiras
<b>TOTAL:</b>	<b>108 cadeiras</b>